

Checkliste zur jährlichen Gas-Hausschau

1. Sind alle Absperreinrichtungen, z. B. an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?
 Ja Nein
2. Sind die Gasleitungen in einwandfreiem Zustand?
 Ja Nein
3. Sind alle Gasleitungen gut befestigt und frei von angehängten Gegenständen?
 Ja Nein
4. Sind Lüftungsöffnungen an den Verkleidungen vorhanden?
 Ja Nein
5. Sind die Verbrennungsluftöffnungen an Wand/Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
 Ja Nein
6. Besteht ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung / Neu-Einbau von Fenstern und Türen?
 Ja Nein
7. Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube / Abluft-Wäschetrockner vom Fachmann?
 Ja Nein
8. Ist die Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick und von Hitzequellen entfernt?
 Ja Nein
9. Brennt die sichtbare Flamme am Gasgerät durchgehend blau?
 Ja Nein
10. Sind Ihre Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren? Betrieb ohne auffälligen Gerüche oder Geräusche?
 Ja Nein

Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantworten konnten ist Ihre Anlage augenscheinlich in Ordnung.

Falls Sie eine Frage mit „Nein“ beantworten mussten, sprechen Sie bitte umgehend mit Ihrem Heizungsbauer, Schornsteinfeger oder uns (0481 / 906 – 0)

Objekt Eigentümer: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Datum: _____

Führen Sie diesen Check bitte einmal im Jahr durch. Legen Sie die Liste in einem Ordner ab.
Damit folgen Sie den gesetzlichen Vorgaben und können nach Aufforderung eine lückenlose Dokumentation belegen.

